

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-FR.ПБ37.В.01275/24



## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУПЛЕКС" (ООО "ТУПЛЕКС").

Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 115432, Россия, г. Москва, ул. Трофимова, д/дл 14, стр. 1, этаж 4, пом. V, комн. 20. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1047796256540. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7743525522.

Телефон: 8 (495) 363-90-30, адрес электронной почты: ilya@tuplex.ru.

Договор на выполнение функций иностранного изготовителя № 09072022 от 09.07.2022.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Saint Clair Textiles» S.A.S.

Адрес юридического лица: 415 Avenue De Savoie 38110 Saint-Clair-de-la-Tour, France, Франция.

Определяемые по сигналам ГЛОНАСС географические координаты: 45.57227, 5.473897.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адрес мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы тентовые архитектурные с поливинилхлоридным покрытием торговых марок: ARCADE FR (поверхностная плотность 500 г/м<sup>2</sup>), LAC640SL (поверхностная плотность 640 г/м<sup>2</sup>), LAC650SL (поверхностная плотность 680 г/м<sup>2</sup>), LAC920 (поверхностная плотность 900 г/м<sup>2</sup>), BLOCKLIGHT (поверхностная плотность 640 г/м<sup>2</sup>), SUNBLOCK (поверхностная плотность 850 г/м<sup>2</sup>); LAC720SLF (поверхностная плотность 720 г/м<sup>2</sup>); LAC730SL (поверхностная плотность 730 г/м<sup>2</sup>), выпускаемые по стандарту EN 1013. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 13.96.14.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3921 90 600 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г)

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 10987/РС, 10988/РС от 30.08.2024 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Сертификат соответствия № RU C-FR.ПБ37.В.00516/21 от 06.07.2021 выдан ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 3с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1): группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с высокой дымообразующей способностью (ДЗ), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

Срок службы - 25 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.09.2024 по 02.09.2027**



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)

Сорокина Н.Н.

(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)