

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-CN.ПБ37.В.01049/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУПЛЕКС" (ООО "ТУПЛЕКС").

Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 115432, Россия, г. Москва, ул. Трофимова, д/д 14, стр. 1, этаж 4, пом. V, комн. 20. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1047796256540.

Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7743525522.

Телефон: 8 (495) 363-90-30, адрес электронной почты: ilya@tuplex.ru.

Договор на выполнение функций иностранного изготовителя от 09.04.2021.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Haining Jinda Coating Co., Ltd.

Место нахождения: Китай, Haining. Адрес юридического лица: № 2, Zhenbei Road, Warp Industrial Zone, Haining, Zhejiang 314419, China. Определяемые по сигналам ГЛОНАСС географические координаты: 30.4658506, 120.6935654.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». ОГРН 1077759457489. ИНН 7719646780.

Место нахождения: РОССИЯ, Москва город. Адрес юридического лица: РОССИЯ, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Адреса места осуществления деятельности: РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал тентовый ПВХ армированный нитями полиэстера TUTENT 630, TUTENT 650, TUTENT 680, TUTENT 700, TUTENT 750, TUTENT 850, TUTENT 900 (плотность 630+900 г/м²). Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.99.12.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3921 90 600 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 9997/РС от 01.08.2023 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Сертификат соответствия № C-CN.ПБ37.В.02193 от 19.03.2018 выдан ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 3с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа легковоспламеняемые (В3); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.08.2023 по 02.08.2026



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Савельева Екатерина Константиновна
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Литвинов В.А.

(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)