

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА»**

Регистрационный номер № РОСС RU.31112.04ЖКХ0

Система зарегистрирована в Федеральном Агентстве по техническому регулированию и метрологии

**Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью «Альянс»**

Аттестат аккредитации РОСС RU.31112.21ПР78 от 14.08.2025

Адрес места осуществления деятельности: 142600, Россия, Московская область, Орехово-зуюевский район, посёлок Пригородной, дом 15



УТВЕРЖДАЮ

М.П.  
Руководитель ИЛ  
А.С. Папин

«04» сентября 2025

Протокол испытаний:	№ ДИЛ78-01070
Дата протокола:	04.09.2025 г.
Наименование и контактные данные заказчика:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТЕНТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ" Место нахождения: 143405, Россия, Московская обл. г. Красногорск, Ильинское шоссе. Д.1а, помещение 9ав, офис 3, ОГРН 1195081052924 Телефон: +7 (967) 372-97-97 Адрес электронной почты: info@grand-tent.ru
Изготовитель:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТЕНТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ" Место нахождения: 143405, Россия, Московская обл. г. Красногорск, Ильинское шоссе. Д.1а, помещение 9ав, офис 3, ИНН 5024197845 Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 248017, Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская 292с 10
Наименование (торговая марка/модель/тип/артикул) образца (ов):	Конструкция каркасно-тентовая, с маркировкой «ООО ЗТК» Марка Ангар, шатер
Дата получения образца (ов):	22.08.2025 г.
Основание проведения испытаний:	Заявка № 01070 от 22.08.2025 г.
Стандарт (ы), устанавливающие требования и/или методы испытаний, сведения об изменениях:	ГОСТ 22853-86 "Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия", ГОСТ 25957-83 "Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения"
Результаты испытаний настоящего протокола относятся только к представленному образцу (ам). Размножение или перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории не допускается.	

Условия проведения испытаний:	
Температура воздуха, °С	22
Относительная влажность воздуха, %	56
Атмосферное давление	748 мм рт. ст.

### Результаты испытаний

Показатель	Норма	Результат
Расчетная температура, °С	-55	-55
Теплосодержание, кДж/кг (ккал/кг)	-50,2 (-12,0)	-50,2 (-12,0)
Воздухопроницаемость ограждающих конструкций отапливаемых зданий	Стены и покрытия	0,2
	Входные двери	15,0
	Окна	5,0
	Стыковые соединения	0,2
Индекс изоляции воздушного шума, дБ	30	30

### Заключение:

Представленные на испытания образцы соответствуют требованиям ГОСТ 22853-86 "Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия", ГОСТ 25957-83 "Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения"